



Protokol o zkoušce . 975/2025

Zákazník: Obec He mane
He mane 20
378 53 Strmilov

Datum p íjmu: 10.4.2025

as p íjmu: 15:35

Období zpracování vzork : 10.4.2025 - 16.4.2025

Vzorek íslo: 2359 **Zp sob odb ru:** prostý bodový
Materiál: odpadní voda
Místo odb ru: He mane , V1
Odebral: Ing. Ji í Bo ek ml.
Datum odb ru: 10.4.2025 **as odb ru:** 10:14
Postup vzorkování: SOP 210 odb r v rozsahu akreditace (SN ISO 5667-10)
Typ rozboru: Rozbor vybraných ukazatel dle objednávky.

Ukazatel	Výsledek	Jednotka	Limitní hodnota (typ)	Nejistota m ení	Použitá metoda	¹⁴⁾
CHSK - Cr	42,0	mg/l		10 %	(A) SOP 14	
BSK ₅	19,5	mg/l		20 %	(A) SOP 15	
nerozpušt né látky (NL)	5	mg/l		15 %	(A) SOP 16	
teplota vzorku *	7,5	°C		0,5 %	(A) SOP 36	

Seznam použitých metod:

(A) SOP 36 SN 75 7342

(A) SOP 15 SN EN ISO 5815-1; SN EN 1899-2; pro BSK₅ byl po et zkoušených ed ní 1 a 2 replikáty daného ed ní

(A) SOP 16 SN EN 872

(A) SOP 14 SN ISO 6060

Pozn.:

Uvedená nejistota m ení je sou ínem standardní nejistoty m ení a koeficientu rozší ení k=2, což pro normální rozd lení odpovídá pravd podobnosti pokrytí asi 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkování. Jednotlivé postupy metod jsou uloženy v laborato í k nahlédnutí. Na vyžádání poskytujeme zákazníkovi protokol o odb ru.

Metody v rozsahu akreditace jsou ozna eny (A) p ed kódem SOP, metody mimo rozsah akreditace jsou ozna eny (N), (SA) subdodávka v rozsahu akreditace, (SN) subdodávka mimo rozsah akreditace - subdodávka mimo rozsah akreditace je stanovená na žádost zákazníka a laborato nep ebírá zodpov dnost za výsledky zkoušky.

Hodnocení dle uvedené legislativy, viz níže, u odpadních vod se provádí hodnocení dle p íslušného rozhodnutí o vypoušt ní odpadních vod.

Hodnocení ve sloupe ku s ozna ením 14): A - ukazatel vyhovuje uvedené legislativ , N - ukazatel nevyhovuje uvedené legislativ .

Prohlášení: Tento protokol nesmí být reprodukován bez písemného souhlasu laborato e "AGRO-LA", spol. s r.o. jinak než celý. Výsledky se týkají pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty.

Není-li uvedeno jinak, provádí se zkoušky na adrese laborato e uvedené výše, vyjma zkoušek provedených na míst p í odb ru vzorku (ozna eny *).

Konec protokolu kon í razítkem a podpisem.

Protokol zpracoval:

Ing. Ji í Bo ek ml.

V J.Hradci dne: 23.4.2025

Jméno, funkce, podpis, razítko:

Ing. Ji í Bo ek ml.
vedoucí odd lení vzorkování

Tento dokument je digitáln podepsán