



Protokol o zkoušce č. 1831/2025

Zákazník: Obec Heřmaněč
Heřmaněč 20
378 53 Strmilov

Datum příjmu: 5.6.2025
Čas příjmu: 16:14
Období zpracování vzorků: 5.6.2025 - 11.6.2025

Vzorek číslo: 3895 **Způsob odběru:** prostý bodový
Materiál: odpadní voda
Místo odběru: Heřmaněč, V1
Odebral: Ing. Jiří Boček ml.
Datum odběru: 5.6.2025 **Čas odběru:** 12:39
Postup vzorkování: SOP 210 odběr v rozsahu akreditace (ČSN ISO 5667-10)
Typ rozboru: Rozbor vybraných ukazatelů dle objednávky.

Ukazatel	Výsledek	Jednotka	Limitní hodnota (typ)	Nejistota měření	Použitá metoda	14)
CHSK - Cr	67,3	mg/l		10 %	(A) SOP 14	
BSK ₅	18,3	mg/l		20 %	(A) SOP 15	
nerozpuštěné látky (NL)	10	mg/l		15 %	(A) SOP 16	
teplota vzorku *	17,3	°C		0,5 %	(A) SOP 36	

Seznam použitých metod:

- (A) SOP 36 ČSN 75 7342
(A) SOP 15 ČSN EN ISO 5815-1; ČSN EN 1899-2; pro BSK₅ byl počet zkoušených ředění 1 a 2 replikáty daného ředění
(A) SOP 16 ČSN EN 872
(A) SOP 14 ČSN ISO 6060

Pozn.:

Uvedená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkování. Jednotlivé postupy metod jsou uloženy v laboratoři k nahlédnutí. Na vyžádání poskytujeme zákazníkovi protokol o odběru.

Metody v rozsahu akreditace jsou označeny (A) před kódem SOP, metody mimo rozsah akreditace jsou označeny (N), (SA) subdodávka v rozsahu akreditace, (SN) subdodávka mimo rozsah akreditace - subdodávka mimo rozsah akreditace je stanovena na žádost zákazníka a laboratoř nepřebírá zodpovědnost za výsledky zkoušky.

Hodnocení dle uvedené legislativy, viz níže, u odpadních vod se provádí hodnocení dle příslušného rozhodnutí o vypouštění odpadních vod. Hodnocení ve sloupečku s označením 14): A - ukazatel vyhovuje uvedené legislativě, N - ukazatel nevyhovuje uvedené legislativě.

Prohlášení: Tento protokol nesmí být reprodukován bez písemného souhlasu laboratoře "AGRO-LA", spol. s r.o. jinak než celý. Výsledky se týkají pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty.

Není-li uvedeno jinak, provádí se zkoušky na adrese laboratoře uvedené výše, vyjma zkoušek provedených na místě při odběru vzorku (označeny *). Konec protokolu končí razítkem a podpisem.

Protokol zpracoval:

Ing. Jiří Boček ml.

V J.Hradci dne: 25.6.2025

Jméno, funkce, podpis, razítko:

Ing. Jiří Boček ml.
vedoucí oddělení vzorkování

Tento dokument je digitálně podepsán